



## HOTĂRÂREA NR. 38

din 27 februarie 2014

privind actualizarea indicatorilor fizici pentru investiția „Aducțiune Voiniceni - Sărmașu - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare și rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.2.956/20.02.2014 a Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, privind modificarea unor indicatori fizici pentru investiția „Aducțiune Voiniceni - Sărmașu - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare și rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș," precum și avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.155/25.11.2010 modificată prin Hotărârea nr.152/26.09.2013,

Văzând adresa nr.202092/II/A/4/10.02.2014 emisă de S.C. Compania Aquaserv S.A., înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu numărul 2327/10.02.2014 precum și Procesele verbale de avizare a Comisiei Tehnico - Economice a SC Compania Aquaserv SA nr.17/03.09.2013 și nr.20/25.09.2013,

Având în vedere prevederile Contractului de Finanțare nr.121172/08.04.2011, COD CCI - 2009 RO 161 PR 019, aferent proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”,

În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

### hotărăște:

**Art.1.** (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor fizici aferenți investiției „Aducțiune Voiniceni - Sărmașu - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare și rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.





2) Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.155 din 25 noiembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și Societății Comerciale Compania Aquaserv S.A., care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREȘEDINTE  
Ciprian Dobre

Contrasemnează  
SECRETAR  
Paul Cosma





## EXPUNERE DE MOTIVE

privind actualizarea indicatorilor fizici pentru investiția „Aducțiune Voiniceni - Sărmașu - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare și rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

În data de 25 noiembrie 2010, Consiliul Județean Mureș a aprobat prin Hotărârea nr.155 Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, co-finanțarea și planul de evoluție a tarifelor aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș".

În cadrul acestui proiect, asupra infrastructurii publice județene, corespunzător competențelor Consiliului Județean Mureș în domeniul serviciilor de alimentare cu apă, se realizează investițiile aflate în următoarele stadii de execuție:

### 1. Aducțiune Valea Nirajului

- MS-MN-YB-03 Miercurea Nirajului - Captare și stație de tratare a apei. Documentația de atribuire a fost publicată în SEAP în data de 25.11.2013; deschiderea ofertelor a avut loc în data de 15.01.2014, în prezent fiind în curs evaluarea ofertelor.

- MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Construire conductă de aducțiune. Contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat în data de 04.06.2013 cu SC Hidroconstrucția SA București;

2. **Aducțiune Band - Pănet** - Construcție conductă de aducțiune, stații de pompare apă potabilă, rezervor apă potabilă. Documentația de atribuire a fost publicată în SEAP în data de 25.02.2013. Raportul procedurii a fost contestat de 3 ori.

În urma soluționării Contestației în anulare promovate de către Ofertantul câștigător Curtea de Apel Tîrgu Mureș a admis contestația în anulare, a rejudicat fondul cauzei și a dispus în data de 17.02.2014 reevaluarea ofertelor încă implicate în procedura de atribuire.

3. **Aducțiune Voiniceni - Sărmașu** - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare și rezervoare apă. Documentația de atribuire a fost publicată în SEAP în data de 10.10.2013; deschiderea ofertelor a avut loc în data de 02.12.2013, în prezent fiind în curs evaluarea ofertelor.

Proiectul tehnic aferent investiției **Aducțiune Voiniceni - Sărmașu**, a fost întocmit în baza Studiului de fezabilitate (SF) aprobat în anul 2010.





În etapa de proiectare au rezultat o serie de diferențe în ce privesc indicatorii fizici ai investiției. Acestea se datorează în principal faptului că Studiul de fezabilitate a fost întocmit pe baza Planurilor de Urbanism Generale a localităților, iar Proiectul tehnic a fost elaborat în baza măsurătorilor topografice.

Modificările survenite sunt următoarele:

1. lungimea totală a aducțiunii crește de la 41.601 ml existenți în SF, la 47.235 ml, incluzând următoarele:
  - a. numărul căminelor care se vor executa pe traseul aducțiunii se modifică de la 51 buc. existente în SF, la 107 buc.;
  - b. numărul punctelor de alimentare prin Aducțiune (rezervoare, etc.) se modifică de la 1 existent în SF, la 33;
  - c. numărul subtraversărilor (drumuri naționale, cursuri de apă, etc.) se modifică de la 21 existent în SF, la 24;
  - d. numărul punctelor de măsurare a unor parametrii specifici care se vor executa pe traseul Aducțiunii se modifică de la 6 existent în SF, la 12.
2. În urma prelevării probelor de apă din zona alimentată din actuala aducțiune, s-a ajuns la concluzia că este necesară amplasarea în zona stației și a rezervorului de la Pogăceaua, a unei noi stații de clorinare apă, față de singura stație de clorinare apă care era prevăzută în SF.

Proiectul tehnic și Documentația de atribuire au fost avizate de Comisia tehnico-economică a S.C. Compania Aquaserv S.A. conform Procesului verbal de avizare nr.17/03.09.2013 și Procesului verbal de avizare nr.20/25.09.2013.

Modificările de mai sus nu afectează valoarea inițială a investiției.

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor fizici pentru investiția „Aducțiune Voiniceni - Sărmașu - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare și rezervoare apă”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș".

PREȘEDINTE,  
Ciprian Dobre

DIRECTOR,  
Valer Bățaș

Întocmit: Gyarmati Iuliana  
Verificat: Șef serviciu Suci Călin

