



HOTĂRÂREA NR. 150

din 30 septembrie 2020

privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Consiliul Județean Mureș,

Văzând referatul de aprobare nr.25536/24.09.2020 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Luând în considerare adresa nr.7300-80316/2020 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 23965/2020, adresa nr.13423/2020 a Spitalului Clinic Județean Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 24051/2020, precum și Certificatul de urbanism nr.912 din 03 iulie 2020 emis de Primarul Municipiului Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Codului civil referitoare la proprietatea publică - art. 858 și următoarele,

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale art.287 lit. „b”, precum și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

hotărăște:

Art.1. Se încuviințează realizarea de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. a investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu”, conform documentației cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Direcției amenajare teritoriu și urbanism și Direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean Mureș, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma





Nr.25536/24.09.2020

Dosar X/D/1

REFERAT DE APROBARE

privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A

Imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean Mureș fac parte din domeniului public al județului, în baza Hotărârii de Guvern nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective.

Spitalul Clinic Județean Mureș are în administrare și imobilele situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu - imobile în care își desfășoară activitatea secției ale spitalului.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A prin adresa nr.7300-80316/2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.23965/2020, solicită acordul autorității publice județene, care exercită în numele Județului Mureș, dreptul de proprietate publică asupra imobilelor cu destinație sanitară situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu”, sens în care ne-a transmis Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020.

Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13423/2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24051/2020, în calitate de administrator al imobilelor cu destinație sanitară situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, își exprimă acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu”.

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020, este necesar acordul proprietarului pentru executarea lucrărilor în vederea realizării investiției, însă acesta nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.

Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Nr.25587/24.09.2020
Dosar X/D/1

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A

Imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean Mureș fac parte din domeniului public al județului, în baza Hotărârii de Guvern nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective.

Spitalul Clinic Județean Mureș are în administrare și imobilele situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu - imobile în care își desfășoară activitatea secții ale spitalului.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A prin adresa nr.7300-80316/2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.23965/2020, , solicită acordul autorității publice județene, care exercită în numele Județului Mureș, dreptul de proprietate publică asupra imobilelor cu destinație sanitară situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu”, sens în care ne-a transmis Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020.

Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13423/2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24051/2020, în calitate de administrator al imobilelor cu destinație sanitară situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, își exprimă acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu”.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A, a demarat procedurile necesare pentru realizarea lucrărilor menționate în certificatul de urbanism, sens în care a întocmit proiectul nr.120/2020.

Proiectul în memoriul tehnic pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A, prezintă următoarele:

Situația energetică a rețelelor de distribuție din zonă

PTz64 Târgu Mureș este realizat în construcție zidită (nr. inventar post de transformare - 352210, număr de inventar clădire 103390), cu 4 încăperi: 1 cameră MT, 1 cameră JT, 2 boxe trafo. PTz64 este încadrat pe Distribuitorul 20kV CORNIȘA din Stația de Transformare 110/20kV BARAJ, între PA2 - PT65 (CLINICI).

PTZ are an PIF 1977 și este echipat cu celule metalice tip Băilești: 2 celule de linie (o celulă cu întrerupător, o celulă cu separator), 2 celule trafo cu siguranțe, 2 unități trafo 20/0,4kV - 630kVA și 2 TDRI 0,4kV.

Ultima reparație a postului de transformare a avut loc în anul 1990 cand au fost înlocuite celulele de medie tensiune și TDRI.





În ultimii ani unitățile medicale din zonă au solicitat creșterea puterii absorbite fie prin apariția de unități noi (buncăr de radiologie cu o putere absorbită de 250kW, construit în anul 2019), fie prin re tehnologizarea secțiilor medicale și instalarea de echipamente noi cu puteri absorbite mai mari. De asemenea, echipamentele noi sunt mai pretențioase în ceea ce privește calitatea energiei electrice.

În anii 2019 și 2020 au apărut defecțiuni datorate uzurii echipamentelor de distribuție, respectiv deteriorarea DITA aferentă trafo 1, spargerea izolatoarelor separatorului de jt aferent trafo 1, defectarea DITA trafo 2, deteriorarea cablurilor 20 kV trafo 1 și trafo 2.

PT64 alimentează cu energie electrică la 0,4kV 24 de utilizatori noncasnici din care 9 locuri de consum aparținând Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș cu o putere totală aprobată de 773 kW, consumatori de importanță vitală: Secțiile Chirurgie, Oncologie, Computer Tomograf, Pneumologie, ORL, Cobaltoterapie precum și consum casnic din zona Str. Gheorghe Marinescu Târgu Mureș (2 circuite) - 96 de consumatori și rețeaua de iluminat public din zona.

PT64 prezintă următoarele deficiențe:

- dificultăți în aprovizionarea cu piese de schimb;
- existența protecțiilor cu performanțe reduse;
- instalațiile existente prezintă pericol de accidente la manevre: lipsă iluminat, instalație legare la pământ deteriorată pe alocuri, dulapuri JT cu uzură fizică pronunțată;

Datorită faptului că instalațiile existente nu mai corespund cerințelor tehnice și legale în vigoare, privind asigurarea parametrilor nominali și calitativi ai energiei electrice în conformitate cu prevederile *Codului tehnic și Standardului de performanță al rețelelor electrice de distribuție*, este necesară aducerea instalațiilor uzate fizic și moral la un nivel tehnic corespunzător cerințelor tehnice în vigoare, îmbunătățirea măsurilor de securitate și protecție în instalații și asigurarea parametrilor calitativi ai energiei electrice, în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al rețelelor de distribuție și a Standardului de performanță a rețelelor de distribuție.

Descrierea funcțională și tehnologică a investiției

Datorită faptului că RED 20kV existente în zona Spitalului Clinic Județean Mureș (zona Str. Gh. Marinescu) sunt necorespunzătoare și nu se pot asigura parametrii, *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice* privind numărul de întreruperi înregistrate consumatorilor din mediul urban, reședință de județ, este necesară modernizarea postului de transformare PTz64 Tg. Mureș, și realizarea unei bucle pe 20kV între Distribuitorul 20kV Cornișa și Distribuitorul 20kV Republicii printr-o LES 20kV proiectată.

1) Modernizare PTz64 prin înlocuirea echipamentului MT și JT existent.

Se vor realiza următoarele lucrări:

- demontare echipamente 20kV, TDRI-uri, coloane trafo, trafo 20/0,4kV
- montare celule 20kV (3 celule linie cu întrerupător și protecții digitale, 2 celule trafo cu întrerupător și protecții digitale);





- montare transformatoare 20/0,4kV - 1000kVA;
- montare coloane trafo;
- montare TDRI-uri, cu analizor de tensiune pe bara JT, contor electronic trifazat pentru măsură generală (existent) și relegare/reorganizare circuite 0,4kV existente în noile TDRI;
- montare dulap servicii interne și dulap UCMT și realizare integrare în SAD al SDEE Transilvania Sud;
- montare indicatoare avertizoare de securitate pe ușile de acces, conform prevederilor IPSSM-2019.

Noile celulele MT vor fi modulare, cu echipament de comutație în SF6 pentru separatoare și în vid pentru întrerupătoare, echipate cu protecții digitale, telecomandate și integrate în SAD PA-PT (motor de acționare cu tensiunea operativă 24V c.c.), indicatoare de prezență tensiune cu contacte auxiliare).

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor pe perioada execuției lucrărilor de modernizare, se vor prevedea lucrări de provizorat: realimentarea trafo 20/0,4kV pe perioada montării noilor celule 20kV prin folosirea de anvelope PT mobile existente la SR Mureș;

2) În vederea realizării unei bucle a Distribuitorului 20kV Cornișa cu Distribuitorul 20kV Republicii se vor realiza următoarele:

2.1 Se va realiza LES 20kV proiectată între PTz64 și PTz195, în lungime de aprox. 860m (Lp=840m), realizată cu cabluri monofilare din aluminiu cu tensiunea nominală 20kV, cu secțiunea pe fază 150mm². LES 20kV va avea traseul de la PTz64 prin curtea Spitalului Clinic Județean Mureș, Str. Aleea Cornișa, Str. Victor Babeș, Str. Nicolae Grigorescu până la PTz195.

Cablurile 20kV vor avea izolație din polietilenă reticulată (XLPE), cu protecție longitudinală și transversală la pătrunderea apei și manta de protecție din PE. Cablurile 20kV proiectate (de tip A2XS(FL)2Y) se vor poza în treflă, în profile tipizate „m” și „T”, conform planurilor de situație. La traversări carosabile, cablurile vor fi protejate în tub PVC. Traseul LEA 20kV a fost ales cu precădere în zonă verde sau trotuare, cu evitarea traversărilor carosabile deschise.

La schimbarea direcției traseului LES 20kV, precum și la intersecțiile speciale de pe traseu, se vor plasa markeri electronici pentru identificarea ulterioară a traseului de cabluri.

2.2 Pentru racordarea LES 20kV proiectată la conexiunea de 20kV a PTz195, este necesară modernizarea acestuia prin înlocuirea echipamentului MT și JT existent.

Se vor realiza următoarele lucrări:

- demontare echipamente 20kV, TDRI, coloane trafo;
- montare celule 20kV (1 celulă de linie cu separator de sarcină, 1 celulă linie cu întrerupător și protecții digitale, 1 celulă trafo cu siguranțe);
- relegare transformator 20/0,4kV - 250kVA existent;
- montare coloane trafo;





- montare TDRI, cu analizor de tensiune pe bara JT, contor electronic trifazat pentru măsură generală (existent) și relegare/reorganizare circuite 0,4kV existente în noul TDRI;
- montare dulap servicii interne și dulap UCMT și realizare integrare în SAD al SDEE Transilvania Sud;
- montare indicatoare avertizoare de securitate pe ușile de acces, conform prevederilor IPSSM-2019.

Lucrări propuse a se realiza pe teren proprietatea Consiliului Județean Mureș

Pozare LES 20kV pe traseul dintre postul de transformare existent PT64 și limita de proprietate din zona Str. Aleea Cornișa. Lungimea traseului de cabluri 20kV din incinta terenului Spitalului Clinic Județean Mureș este de 175m.

Cablul se va poza parțial prin canalizația de cabluri existentă din zona Clinicii de Oncologie și parțial prin canalizație de cabluri nouă (L=57m), cu realizarea a 2 cămine carosabile în zonele de schimbare direcție.

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020, este necesar acordul proprietarilor afectați de traseul propus al rețelei tehnico-edilitare publice exprimat în formă autentică, pentru realizarea investiției, însă acesta nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.

Ținând cont de cele de mai sus, este necesar acordului autorității publice județene pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Față de cele de mai sus, proiectul de hotărâre analizat poate fi supus dezbaterii și aprobării.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean



Întocmit: Marcela Moldovan, consilier



Nr.25621/24.09.2020

Dosar. IX/B/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu referatul de aprobare nr.25536/24.09.2020 și în considerarea celor reținute în raportul de specialitate nr.25587/24.09.2020 al Direcției economice, Compartiment patrimoniu, servicii publice și guvernanta corporativă,

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.858 și următoarele din Codul civil referitoare la proprietatea publică, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.173 alin.(1) lit. „c”, art.287, precum și cele ale art.300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean Mureș, sunt situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, aflate în proprietatea publică a Județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș, conform Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 08.04.2003.

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. prin adresa nr.7300-80316/08.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.23965/08.09.2020, solicită acordul autorității publice județene, care exercită în numele Județului Mureș dreptul de proprietate publică asupra imobilelor cu destinație sanitară, situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu”, sens în care ne-a transmis Certificatul de Urbanism nr.912/03.07.2020.

De asemenea, în calitate de administrator al imobilelor cu destinație sanitară - Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13423/08.09.2020, înregistrată la



Consiliul Județean Mureș sub nr.24051/09.09.2020, și-a exprimat acordul pentru realizarea investiției de către societatea de distribuție a energiei electrice.

Conform dispozițiilor art.868, alin.(2) din Codul civil titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.

De asemenea, în aplicarea prevederilor art.300 din Codul administrativ, instituțiile publice din subordinea autorităților publice locale, au dreptul și obligația de a se folosi și dispune de bunurile proprietate publică aflate în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.

Deși dreptul de administrare este un drept real corespunzător proprietății publice, potrivit prevederilor art.862, coroborate cu cele ale art.554, ambele din Codul civil, numai titularul dreptului de proprietate publică poate dispune asupra bunurilor aflate în proprietate.

În considerarea dispozițiilor art.287 din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș exercită în numele unității administrativ-teritoriale - Județul Mureș, dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public al Județului Mureș.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „c” din Codul Administrativ Consiliul Județean Mureș exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului.

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș



Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex.
Verificat: Adriana Farkas -Șef Serviciu