

373483667 A

Consiliul Județean Mureș  
Prin SC Nordic Vision SRL  
P-ta Victoriei nr.1  
Loc. Tg.Mureș jud. Mureș

Delgaz Grid S.A.  
Departament Acces la Rețea  
[www.delgaz-grid.ro](http://www.delgaz-grid.ro)

**AVIZ FAVORABIL**

212229747/13.02.2020

Stimate SC Nordic Vision SRL,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania-faza Studiu de fezabilitate”, din

Oras Ungheni sat Recea/Vidrasau nr.1/A jud.Mureș,

CF nr.51365/Ungheni,nr.cad.51365,

în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

Delgaz Grid SA  
Pandurilor 42  
540554 Tirgu Mureș

**A. Condiții tehnice:**

1. Amplasarea construcțiilor de orice fel , față de conductele de gaze naturale , se face cu respectarea prevederilor “Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale ”, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 462 din data de 5 iunie 2018 . Se vor respecta prevederile art. 27 , 28 , 29 , 30 si distanțele din Tab.1 din *NTPEE – 2018*.

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Manfred Paasch

Directorii Generali  
Ferenc Csulak  
(Director General)  
Carmen Teona Oltean (adj.)  
Petre Radu (adj.)

2. Pe planurile de situație, s-a trasat orientativ rețeaua de distribuție gaze naturale. Pe plansele unde nu s-au evidentiat imobilele sau numerele de imobile, branșamentele existente nu s-au putut trasa. În zonele unde urmează să se execute sensul giratoriu menționat mai sus, există rețea de distribuție gaze naturale, care prin lucrările specifice care se vor executa , ar putea fi deteriorate.

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

3. Dacă pe parcursul lucrărilor , se întâlnesc conducte sau branșamente de gaze naturale neevidențiate pe planșe ( rețele necunoscute ) se va opri imediat lucrul și se va anunța de urgență Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș, pentru soluționarea situației nou create.

Banca Tirgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE2705V27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat  
773.257.777,50 RON

**Atenție la capacele căminelor, la branșamentele existente și la răsuflătorile de carosabil!** Acestea se vor aduce la cota definitivă a drumului pe cheltuiala beneficiarului lucrării. Obligatoriu constructorul va convoca din timp pentru

recepția lucrărilor și pe reprezentantul Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș.

4 În cazul în care pe parcursul lucrărilor sunt deteriorate conducta sau bransamentul de gaz metan, firul din cupru izolat , izolația , căminele sau răsflătorile rețelelor de gaze naturale , acestea se vor reface pe cheltuiala constructorului lucrării, recepția calitativă, făcându-se de către delegatul Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș.

5 Pentru orice fel de deteriorare sau avariere a rețelei de distribuție a gazului metan, cauzată în timpul lucrărilor, care fac obiectul prezentului aviz, se fac direct răspunzători proiectantul și executantul lucrărilor, iar costul reparațiilor precum și pagubele cauzate abonaților din zonă, ca urmare a deteriorării sau avariilor vor fi suportate de cei vinovați.

6 Adâncimea de pozare a rețelelor de gaze naturale, la finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare carosabil, va fi de minim 0,9 m, raportată la cota finală a drumului.

7 La proiectarea și execuția lucrărilor , se vor respecta prevederile NTPEE-2018 , referitor la traseele rețelelor și instalațiilor de gaz metan , a distanțelor de siguranță , etc.

## **B. Condiții generale:**

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid S.A. - Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș.

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,4 m și 0,9 m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid S.A. , la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid S.A. , pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid S.A. , izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid S.A. , beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid S.A. – Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg. Mureș asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 13.02.2021 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia). Prolungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

**În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

Cu respect,

Onișor Cosmin Traian  
Coordonator Echipă de Acces la Rețea



Laszlo Desideriu  
Manager de Racordare Gaz

A blue ink handwritten signature of Laszlo Desideriu.





Verificator / Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expert:
Proiectant:				BENEFICIAR:
S.C. NORDIC VISION S.R.L.,				TITLU PROIEC
Str. Basarabi, Nr. 5, bl. A1, sc. A, Iași;				
e-mail: office@nordicvision.ro;				
tel. 0733 673 777 / 0741 533 268. CUI: B030756860				







