

Nr. 18296/505/24.03.2020

Către

JUDEȚUL MUREȘ (prin S.C. NORDIC VISION S.R.L.),

Str. P-ța Victoriei, nr. 1, Tîrgu Mureș, 540026, jud. Mureș,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 13149/04.03.2020, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**Amenajare sens giratoriu pe E 60 la Aeroportul Transilvania, loc. Recea / Vidrasău, Comuna Ungheni, județul Mureș,**

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

**Condiții tehnice:**

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Mediaș - Sector Tîrgu Mureș, str. Alea Upruc, nr. 1, tel. 0268-211367, 0755-065431, fax: 0268-214933, e-mail: regmedias@transgaz.ro., pentru stabilirea zonei de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța și în scris, cu cel puțin 72 ore înainte.
2. Se va păstra distanța minimă de 6 m între conducta de transport gaze și limita exterioară (marginea) sensului giratoriu proiectat, conform prevederilor STAS 9312-87 și Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013. În acest sens, conducta de gaze se va reloca la distanța precizată (6 m) și se va executa în clasa 4 de locație.
3. Se va întocmi un proiect tehnice de relocare a conductei de gaze ce va fi transmis Direcției Analiză Verificare Proiecte din cadrul SNTGN Transgaz SA Mediaș, în vederea avizării în CTE. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Mediaș pentru întocmirea notei de colaborare ce va face parte integrantă din proiect. Acesta va fi depus atât pe suport hârtie cât și în format electronic. Proiectul tehnic va conține și acordurile proprietarilor de terenuri afectate de lucrări.
4. Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de transport gaze de înaltă presiune.
5. Lucrările de relocare a conductei de transport gaze va fi executat cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Mediaș.
6. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20 m față de conducta de transport gaze.
7. În zona de protecție a conductei de gaze (6 m, de o parte și de alta), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa cu atenție sporită evitându-se lovirea conductei și a izolației anticorozive a acesteia. În această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje de construcție.
8. Pe o zonă de 20 m, de o parte și de alta a conductei de gaze, lucrările de construire a drumului vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectului tehnic de relocare a conductei iar lucrările propriu-zise vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de relocare.
9. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor.

**Condiții generale:**

1. Cheltuielile aferente lucrărilor de relocare a conductei de transport gaze vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate (conform prevederilor art.190 lit. a) din Legea nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
2. În cazul în care, cu ocazia lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avariarea/deteriorarea conductei de transport gaze Dn 700 Ungheni-Cuci (conform planșei D.3.1 anexată documentației, vizată de Sector Tîrgu Mureș), costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarul avizului.
3. În conformitate cu art. 109, 111, 112, 113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și servitute legală de trecere subterană/de suprafață/aeriană asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele, în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare, pe toată durata de viață a conductelor.
4. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION

