

Birou Acces la rețea

C Ă T R E,

JUDETUL MURES
judet MURES, localitate TARGU MURES strada
PIATA VICTORIEI nr. 1 cod postal 540026

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 70302028169 / 10.08.2020, pentru obiectivul REPARATII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153-KM 7+155 amplasat în Judet MURES, loc. BEICA DE JOS, strada --

În urma analizei documentației, pentru construcția obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70302028169 / 24.08.2020
pentru faza REPARATII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153-KM 7+155

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se va face respectându-se condițiile impuse de legislația în vigoare :

- In zona obiectivului, S.D.E.E. Mures are in exploatare si in gestiune o linie electrica aeriana de 0,4 kV.
- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu S.D.E.E. Transilvania Sud-Structura Regionala Mures prin CE MT-JT Reghin pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarii.
- Pentru reglementarea coexistentei intre linia electrica aeriana si podul amenajat, prin grija beneficiarului ,este necesar asigurarea distantei minime pe verticala DE 7 M, intre conductorul inferior al LEA la sageata maxima si sol (cota 0 al carosabilul podului amenajat), distanta necesara de a circula sub LEA in plina siguranta.
- In cazul in care prin lucrarile de renovarea podului configuratia drumului sau a albiei piriului va suporta modificari, iar cu aceste modificari vor fi afectate instalatiile electrice din gestiunea S.D.E.E. Transilvania Sud-Structura Regionala Mures, beneficiarul lucrarii, inainte de inceperea lucrarilor va depune comanda ferma la o unitate de specialitate autorizata de ANRE, pentru reamenajarea instalatiilor electrice afectate. Aceste lucrari vor fi executate pe cheltuiala si prin grija beneficiarului. Proiectul va fi avizat de comisia de avizare CTA □ S.D.E.E. Mures. Lucrarile vor fi executate pe cheltuiala si prin grija beneficiarului.
- Pe parcursul executiei, S.D.E.E. Transilvania Sud-Structura Regionala Mures prin CE MT-JT Reghin poate asigura asistenta tehnica iar la receptie incheindu-se un Act de Constatate privind realizarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica, cu respectarea normativelor in vigoare.
- Cu ocazia lucrarilor de sapaturi (mecanizate sau manuale) sub si in apropierea liniilor de energie electrica, se va avea grija ca acestea sa nu pericliteze pozitia si stabilitatea stilpilor prevenind astfel deteriorarea instalatiilor electrice din zona.
- La executarea unor lucrari in apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, utilajele folosite vor fi astfel amplasate incat in timpul manevrarii lor, fata de orice parte a utilajelor sau a sarcinii sa se asigure distantele limita conform prescriptiilor in vigoare: 2 m pentru LEA 0,4 - 20 kV,
- Pentru orice avarie sau deranjament cauzate retelelor de energie electrica existente in zona prin realizarea lucrarilor se face raspunzator beneficiarul lucrarii, cheltuielile pentru remedierea daunelor urmind a fi suportate de acesta.
- Fata de LEA 0,4 kV veti respecta : Se va respecta Ordinul ANRE nr. 239 / 2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice si PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune.
- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.
- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

-- IN CAZUL IN CARE NU SE VOR RESPECTA CONDITIILE PRECIZATE MAI SUS, PREZENTUL AVIZ ISI PIERDE VALABILITATEA.