

Situația principalilor parametri de calitate a apei brute folosite la stația de tratare Aquaserv Tg.-Mureș pe 2006

Luna	Indicatorul	Turbidi- tate FNU	pH unit pH	Alcali- nitare mval	Subst.org. mgKMnO <sub>4</sub> / dm <sup>3</sup>	Temp.  °C	Colif ormi totali nr./100cm <sup>3</sup>	Colif ormi fecali nr./100cm <sup>3</sup>	Strepto- coci fecali nr./100cm <sup>3</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/dm <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/dm <sup>3</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/dm <sup>3</sup>
Ianuarie	Val. medie	24,2	7,6	2,49	16,64	1,8	12590,0	8221,8	1449,2	0,224	0,031	5,687
	Val. maximă	159,0	7,64	2,80	44,50	4,80	54200	54200	4900	0,373	0,055	11,400
Februarie	Val. medie	42,3	7,5	2,08	17,82	2,0	19203,5	6209,5	1753,1	0,349	0,036	6,007
	Val. maximă	311,0	7,53	2,25	64,88	3,50	160900	54200	14000	0,626	0,082	31,800
Martie	Val. medie	214,8	7,5	2,21	60,57	3,6	44111,7	18767,5	4451,6	0,218	0,032	4,619
	Val. maximă	1308,0	7,60	2,82	302,42	8,80	230000	54200	17200	0,307	0,050	6,400
Aprilie	Val. medie	150,0	7,5	1,27	38,36	9,3	19616,7	9604,8	3516,8	0,161	0,043	3,114
	Val. maximă	612,0	7,65	1,54	126,61	12,20	92000	34800	14000	0,356	0,356	4,760
Mai	Val. medie	36,4	7,5	1,28	18,03	14,0	13042,8	6686,1	1185,6	0,137	0,028	2,005
	Val. maximă	169,0	7,61	1,42	57,60	20,40	92000	34800	5420	0,365	0,110	5,460
Iunie	Val. medie	125,6	7,5	1,56	41,29	16,9	32540,4	15860,0	4281,2	0,181	0,052	2,815
	Val. maximă	459,0	7,62	1,81	122,08	23,70	160900	54200	15000	0,605	0,106	4,120
Iulie	Val. medie	81,4	7,5	1,38	38,87	21,3	39484,0	15854,5	9545,0	0,123	0,071	1,838
	Val. maximă	576,0	7,62	1,52	227,23	24,80	160900	54200	23000	0,250	0,130	3,560
August	Val. medie	67,8	7,6	1,42	29,28	20,3	28332,9	3698,3	13470,8	0,100	0,055	2,124
	Val. maximă	225,3	7,70	1,60	73,30	24,80	148000	18000	90000	0,143	0,113	3,890
Septembrie	Val. medie	27,0	7,8	1,44	17,22	16,6	14046,2	6327,6	6040,4	0,105	0,026	2,771
	Val. maximă	194,3	8,00	1,70	56,35	18,70	46000	33000	34800	0,239	0,060	4,900
Octombrie	Val. medie	11,5	7,9	1,63	14,37	12,6	12065,3	4713,4	619,2	0,141	0,027	2,496
	Val. maximă	35,0	8,00	1,74	26,18	18,40	92000	34800	5420	0,274	0,067	5,610
Noiembrie	Val. medie	24,6	7,5	1,43	17,88	5,8	17459,5	12010,9	2179,2	0,145	0,026	5,332
	Val. maximă	115,7	7,70	1,74	47,45	8,10	54200	54200	9200	0,203	0,048	8,600
Decembrie	Val. medie	9,5	7,5	1,62	11,55	3,9	13963,3	8396,7	2007,7	0,178	0,028	5,233
	Val. maximă	17,6	7,60	2,18	13,22	5,90	34800	34800	12000	0,317	0,110	8,030
2006	Val. medie	68	####	1,651	26,822	10,674	22204,699	9695,923	4208,300	0,172	0,038	3,670
	Val. maximă	1308	####	2,820	302,420	24,800	230000,000	54200,000	90000,000	0,626	0,356	31,800